

**УКРАЇНА**  
**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Михайлівська, 56, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, тел.+380484922012  
E-mail: viconcom\_bd@ukr.net, код ЄДРПОУ 04056799

від 28. 01.2019 № 56

**Директору**  
**Білгород-Дністровського коледжу**  
**природокористування, будівництва та**  
**комп'ютерних технологій**  
**Попа Л.М.**  
вул. Першотравнева, 53  
67701 м. Білгород-Дністровський

*Про проведення обстеження*

Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради розглянув звернення Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій за вх. від 14. 01.2019 № 18.

Відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, 25. 01.2019 здійснений виїзд для проведення обстеження Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій щодо ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для маломобільних груп населення.

Рекомендації за результатами обстеження:

**Вхідна група:**

- 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними візуально інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо;
- 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом;
- 3) нахил пандуса становить не більш як 1:10 (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків сходів і пандусів біля спорткомплексу та навчального комплексу літ. «У» встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгори, так і вниз), а також біля навчального корпусу літ. «Н» та студентського гуртожитку уздовж обох боків пандусів встановлено бортик висотою 0,05м,

що відповідають вимогам державних стандартів;

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;

5) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра;

6) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра;

7) кути порогів заокруглені;

8) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному);

9) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів;

10) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході;

#### **Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:**

1) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;

2) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра;

3) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра;

4) кути порогів заокруглені;

5) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, візуальні елементи доступності), що відповідають вимогам державних стандартів;

6) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю;

7) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю;

8) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра);

9) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;

10) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті;


11) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм;

12) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку;

13) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху;

14) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра.

**В.о. міського голови**



**В.В. Грозов**